



# 产品认证证书

## 中国节能认证

证书编号: CQC20701269082

发证日期: 2021年07月15日

有效期至: 2025年10月16日

**委托人名称** 深圳力锐斯电子有限公司  
**及注册地址** 深圳市宝安区新桥街道沙企社区凤塘大道 66C 栋厂房二层  
**品牌** 力锐斯

**制造商名称** 深圳力锐斯电子有限公司  
**及注册地址** 深圳市宝安区新桥街道沙企社区凤塘大道 66C 栋厂房二层

**生产企业名称** 深圳力锐斯电子有限公司  
**及生产地址** 深圳市宝安区新桥街道沙企社区凤塘大道 66C 栋厂房二层

**产品名称和系列、规格、型号** 不间断电源  
如附件

**产品标准和技术要求** CQC3108-2011

**认证模式** 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-461234-2009 认证规则的要求, 特此发证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年10月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 中国节能认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC20701269082

纸号:

型号	输入	输出	容量	外形尺寸(mm)
HY 10KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 17A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 15A, 50Hz	10kVA/10kW 功率因数 1.0	525*250*826
HY 15KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 25A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 23A, 50Hz	15kVA/15kW 功率因数 1.0	525*250*826
HY 20KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 34A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 30A, 50Hz	20kVA/20kW 功率因数 1.0	525*250*826
HY 30KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 51A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 46A, 50Hz	30kVA/30kW 功率因数 1.0	800*250*826
HY 40KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 68A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 46A, 50Hz	40kVA/40kW 功率因数 1.0	700*300*960
HY 50KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 85A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 76A, 50Hz	50kVA/50kW 功率因数 1.0	700*300*960
HY 60KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 102A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 91 A, 50Hz	60kVA/60kW 功率因数 1.0	700*300*960
HY 80KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 136A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 122A, 50Hz	80kVA/80kW 功率因数 1.0	700*300*960
HY 90KVA	3Φ+N+PE 380Vac, 153A, 50Hz	3Φ+N+PE 380Vac, 137A, 50Hz	90kVA/90kW 功率因数 1.0	850*442*1200



### 中国质量认证中心